

东莞市生态环境局

东环建〔2022〕8217 号

关于东莞 110 千伏北堤用户站接入系统工程 环境影响报告表的批复意见

东莞建晖纸业有限公司：

你单位报批的《东莞 110 千伏北堤用户站接入系统工程环境影响报告表》等材料收悉。经研究，批复如下：

一、东莞 110 千伏北堤用户站接入系统工程（以下简称“项目”）位于东莞市中堂镇东莞建晖纸业有限公司厂区内，工程建设内容主要包括：

（一）新建 110 千伏变电站（站址中心坐标：东经 113 度 44 分 6.491 秒，北纬 23 度 8 分 10.442 秒），主变压器户外布置方式，主变压器容量 3×63MVA；

（二）110kV 电缆线路工程：新建 2 回电缆线路至 110kV 建晖站，线路路径长 0.7 公里。

二、根据报告表的评价结论，在全面落实报告表提出的各项污染防治措施，项目按照报告表中所列性质、规模、地点、及采取的环境保护措施进行建设，从环境保护角度可行。经审议，我局原则通过对报告表的审查。你单位应按照报告表内容组织实施。

三、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体

工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

东莞市生态环境局
2022 年 8 月 31 日